

Схема маркировки кабелей NED-Plagum на напряжение 1 кВ

Вз-NED-Plagum СВ Анг(A)-FRLS-ХЛ 5х25мк (N, PE) УФ-1

Исполнение «Вз-»
по ГОСТ Р 58342-2019*
(без обозначения) —
без требований
к соответствию
ГОСТ Р 58342
Вз- — для применения
во взрывоопасных
средах по ГОСТ Р
58342

Зарегистрированный
товарный знак

Экран
(без обозначения) —
медный экран отсутствует
С — экран из медных или медных
луженных проволок
Са — экран из алюмополимерной
ленты
Сf — экран из меднополимерной
ленты

Тип брони
(без обозначения) —
броня отсутствует
В — стальные оцинкованные ленты
R — стальные оцинкованные
проволоки

Материал брони
(без обозначения) —
сталь оцинкованная
A — алюминиевая
или алюминиевый сплав

Жила заземления и/или нулевая жила*
(N) — нулевая жила
(PE) — жила заземления
(N, PE) — нулевая жила и жила заземления

Исполнение кабеля
УФ — стойкий к воздействию солнечного излучения, пыли, дождя, снега, льда, инея и росы
M — устойчивый к воздействию углеводородов, масел и бензина
в — с водоблокирующими элементами

Номинальное напряжение
U кВ

**Показатель
пожарной
безопасности**

нг(A)
нг(A)-LS
нг(A)-HF
нг(A)-FRLS
нг(A)-FRHF

Холодостойкость
(без обозначения) —

стандартное
исполнение
ХЛ — хладостойкое
исполнение
ЭХЛ — экстремально
хладостойкое
исполнение

Количество и сечение жил

Исполнения токопроводящих жил

о — однопроволочные;
м — многопроволочные;
к — круглые;
с — секторные

Дополнительный показатель

г — гибкие жилы 5-го класса